

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE  
podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle § 270 veřejných zakázkách

## ODPOVĚĎ NA DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY č. 1., č. 2 a č. 3

### VŘ S NÁZVEM:

„Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů uchazečů o VŘ ze dne 23.5.2016 ( otázka č. 1) a 24.5.2016 ( otázka č. 2 a 3), dotaz – odpověď. Formulace dotazů uchazečů o VŘ je doslovně převzata.

#### **Otázka č. 1**

potřebovali by jsme zaslat přesný typ stávající ústředny EZS.  
Dle PD se má vyměnit za stávající, ale budou na ni napojeny stávající detektory. Z tohoto důvodu je třeba znát typ – výrobce.

#### **Odpověď č. 1**

Původní ústředna ve 2.NP systém Paradox, ESPRIT 728, bude vyměněna za novou a pouze původní smyčky budou přepojeny.

Specifikace nových komponentů EZS je na str. 6 technické zprávy.

## Otázka č. 2

cenovou nabídku na realizaci VZT nelze zpracovat v té podobě, v jaké je podstoupena. Projekt byl zpracován v roce 2014, kdy platily jiné normy. Dnes je vše požadováno v normě ecodesign 2016, jednotky jsou konstrukčně jinak řešeny, tak aby splňovaly danou normu. Jedná se hlavně o velikost jednotek, jsou nesrovnatelně větší. Dotaz zní: bude projekt VZT aktualizován na danou normu?

## Odpověď č. 2

Pro výběrové řízení není zapotřebí projektovou dokumentaci upravovat, neboť všechny položky ve výkazu výměr zůstávají zachovány a směrnici Ecodesign 2016 vyhovují. Dochází pouze k upřesnění jednoho výkonového parametru. Výkon rekuperátoru musí odpovídat směrnici Ecodesign 2016. Ve strojovně VZT míst. č. B13 je dostatek prostoru pro umístění VZT jednotky podle platné směrnice.

## Otázka č. 3

Ve výkazu části elektro je v pol.84 uvedena EZS jako veškerý materiál, dle projektu v množství sada 1. Taková specifikace není dostačující pro ocenění. Požadujeme doplnit výkaz výměr o rozpis položek EZS včetně popisu stávajícího zařízení, které bude s novým spojeno. Jinak nelze zajistit kompatibilitu starého tj. stávajícího zařízení a nového zařízení.

## Odpověď č. 3

1. V pol. 84 je uvedeno „EZS- celková montáž celého systému dle specifikace v projektu“. Specifikace je tedy v projektu v technické zprávě na str. 6.
2. Stávající ústředna systém Paradox, ESPRIT 728 se demontuje a nebude se používat. Do nové ústředny se přepojí pouze stávající smyčky.